



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 11/05/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9553

Motore n° 5000011143

Matricola 56195/3252

Comm. n° 20170372

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH160LK N.56195/3252 KW.56 G.1650/1750 V.400 A.164 Ve.211,7
Ae.4,2/3,5

KW.56

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il Valore di resistenza misurato della protezione termica è di 135 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.7	37

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 35

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1660

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 14

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 1660

DBC: 1660

DBM: 1660

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	155	4.2/425
	200	2.1	157	4.2/853
	400	2.5	158	4.2/1692
	400	2.5	131	3.5/1785

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2	160	4.2/427
	200	2.1	163	4.2/855
	400	2.5	164	4.2/1695
	400	2.5	136	3.5/1783

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI