



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 21/04/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9532

Motore n° 5000011356

Matricola 56207/3281

Comm. n° 20170338

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132M N.56207/3281 KW.31,2 G.1880 V.400 A.89 Ve.220 Ae.2,88

KW.31,2

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2 RS/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	66	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: SA45 Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 40	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.3 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 14

DBI: 13

DBI: 1000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1000

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.1	190	2.8/477
	200	1.3	191	2.8/955
	400	1.7	193	2.8/1940

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.1	195	2.8/574
	200	1.4	196	2.8/956
	400	1.8	197	2.8/1943

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO