



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 21/04/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9534

Motore n° 5000011372

Matricola 56200/32757/1998

Comm. n° 20170340

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132M N.56200/32757/1998 KW.31,2 G.1880 V.400 A.89 Ve.220 Ae.2,88

KW.31,2

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.3	65.6

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SA45

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 14

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 4

DBM: 15

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	1.3	188	2.8/472	
200	1.7	191	2.8/960	
400	2	193	2.8/1933	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	1.3	195	2.8/475	
200	1.7	196	2.8/962	
400	1.9	198	2.8/1934	

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO