



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 02/03/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9481

Motore n° 5000012227

Matricola 56220/3264

Comm. n° 20170145

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132P N.56220/3264 KW.46,7 G.2030 V.400 A.131 Ve.220 Ae.3,5

KW.46,7

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Il motore viene riconsegnato mancante di 2 molle e due spazzole come da accordi telefonici con il Signor LUCARELLI.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.4	45

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 Gruppo2

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2000

DBC: 2000

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.7	158	3.5/528
	200	1.9	160	3.5/1000
	400	2.6	162	3.5/2040

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.7	163	3.5/527
	200	1.9	164	3.5/1002
	400	2.6	166	3.5/2038

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI