



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0647 del 17/08/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 3587	Data Vs. DDT: 17/08/2017	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013774	MOTORE SIEMENS 1GH5224-ONG40-6SU7-Z TARGA NON LEGGIBILE			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO MASSA APPLICATA A 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONE CON TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6, VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6214 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6315 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA 6315 ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG362 8+8X23X40 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 RIMONTAGGIO COMPLETO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	1945		1945

Totale preventivo € 1.945,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.150GG. D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.