



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO - FR

Offerta n° 0719 del 12/09/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 3893		Data Vs. DDT: 12/09/2017		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000010755	MOTORE SIEMENS 1LA1352-6HE09Z N.N094155/1991 KW.235 G.983 V.3300 A.53 PESO KG.1800	KW.235		094155/1991	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO COSTRUZIONE BOCCOLA PER RIPARAZIONE ALBERO SPEZZATO CON TORNITURA E RETTIFICA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ASSE CUSCINETTO 7220 LATO VENTOLA RIPARAZIONE SEDE PARAGRASSO INTERNO LATO PULEGGIA CON TORNITURA QUOTA LABIRINTI E RIPARAZIONE FILETTATURA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. HA., CONTROLLO PROVE DLA: INDICE DI POLARIZZAZIONE A TENSIONE APPLICATA A 2E+1000 IN DC - MISURA DEL FATTORE DI PERDITA TANGENTE DELTA ALLA TENSIONE NOMINALE MIN. - PROVA DI CAPACITA' ALLA TENSIONE NOMINALE MIN - PROVA DI RESISTENZA DI FASE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO NU320EM1 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI 2 CUSCINETTI 7220 B-MO-UA SOSTITUZIONE DI 8 BULLONI TE 12X80 RIMONTAGGIO COMPLETO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALI DI COLLAUDO	6500		6500



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.
VIA MADONNA DI LORETO, 2
03016 GUARCINO - FR

Offerta n° **0719** del **12/09/2017**

Totale preventivo € 6.500,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.150GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.