



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 28/09/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9678

Motore n° 5000013811

Matricola

Comm. n° 20170721

Specifiche: ANSALDO GH132M N.56202/3279 1880G/min V400 89A Ve220 Ae2,88 KW.31,2

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.5	65	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: NX19 Q.tà spazzole: 8 Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 30	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.3 Lato Opp. Comando: 0.3 Giri/min.: 1945

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 19

DBI: 1945

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 1945

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1945

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	182	2.88/490
	200	1.6	183	2.88/960
	400	2.1	185	2.88/1945

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.4	186	2.88/489
	200	1.6	188	2.88/957
	400	2.1	190	2.88/1946

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI