



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 11/01/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9781

Motore n° 5000011355

Matricola 56210/3382

Comm. n° 20171024

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH132M N.56210/3382 KW.31,2 G.1880 V.400 A.89 Ve.220 Ae.2,88

KW.31,2

Cuscinetto L.C.: 6210 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.6	62	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: N19X Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: 12.5 x 25 x 40	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.5 Lato Opp. Comando: 0.5 Giri/min.: 1800

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 19

DBI: 1800

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1800

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.2	180	2.88/480
	200	1.3	181	2.88/932
	400	2.1	183	2.88/1878

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.2	184	482
	200	1.3	186	931
	400	2.1	187	1875

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI