



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 10/01/2018

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9778

Motore n° 5000011865

Matricola 56193/3268

Comm. n° 20171025

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH160LK N.56193/3268 KW.56 G.1650/1750 V.400 A.164 Ve.211,7
Ae.4,2/3,5

KW.56

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC+PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.1	36.8

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: NX19

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1700

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1700

DBC: 1700

DBM: 1700

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	155	4.2/428
	200	2.2	157	4.2/845
	400	3.2	160	4.2/1700
	400	3.2	133	3.5/1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.1	162	4.2/427
	200	2.2	163	4.2/846
	400	3.1	165	4.2/1702
	400	3.2	135	3.5/1798

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI