



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 25/08/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9642

Motore n° 5000008974

Matricola 154077/1991

Comm. n° 20170644

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5182-0NF40-6JUS N.154077/1991 KW.61,5 G.2150MAX V.400
A.168 Ve.310-200 Ae.4,4-6,3

KW.61,5

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta portezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA
ARMATURA Ω

RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω

0.3

48

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: N19X

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 14

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 14

DBC: 4

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	3.2	297	6.3/411	
200	4.1	298	6.3/810	
400	5.5	299	6.3/1845	
400	5.5	208	4.4/2132	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	3.2	300	6.3/412	
200	4	301	6.3/814	
400	5.4	303	6.3/1851	
400	5.5	209	6.3/2134	

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI