



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 25/08/2017

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 9638

Motore n° 5000005960

Matricola 745390/1991

Comm. n° 20170646

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5224-ONG40-6SU7-Z N.745390/1991 KW.1,42-165 G.50-3000 V.31-460 A. 386-378 Ve310-120 Ae8,2-4

Cuscinetto L.C.: 6315/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
29	0.2

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8) x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 16

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	100	4.3	238	8.2/382
200	200	5.5	240	8.2/764
460	460	6.2	242	8.2/1752
460	460	6.1	118	4/2940

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	100	4.3	243	8.2/384
200	200	5.4	244	8.2/765
460	460	6.3	246	8.2/1755
460	460	6	121	4/2942

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI