

Data documento: 18/01/2024

Numero ordine: 24000062/OP/7535-000

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 16A
03010 PATRICA FR

Destinazione: **STAB. DI BARILE
PZ**

Termini pagamento: **60 GG DC FM**
Modalità pagamento: **RI.BA.**

	UM	Qta ord.	P.zo unit.	Importo
Pos: 1,000 Cod: 190106103 Sez: 7535	N	1,000	9.655,5000	9.655,500
RIPARAZIONE MOTORE SANTERNO MAV630 1150KW VENTOLA ATOX MATR. NR HD08-FM-2800301 RIF VS OFFERTA NR 26 DEL 05.01.2024 ALLEGATA				

Totale ordine: 9.655,50

Data: 18/01/2024

Cordiali saluti
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI s.r.l.

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI SRL

S.S. 93 KM 76 - 85022 BARILE (PZ)
Tel. 0972/770768 - Part. IVA 0112770769

Firma

6103

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.itEmail: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le
 CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.
 S.S.93 KM.76
 85022 BARILE - PZ

Offerta n° 0026 del

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 04/2024	Data Vs. DDT: 05/01/2024	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000016419	MOTORE ELETTRONICA SANTERNO MAV630-1-6 6P N.HD08-FM-2800301 G.990 KW.1150 V.6000 A.136.8	1150		HD08-FM-2800301

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURG-TEST IN C.A. E PROVA DI RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 RIPARAZIONE CONDOTTO USCITA GRASSO LATO VENTOLA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	4890		4890 - -5% 4645,50
1	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO LATO GIUNTO NU 338 E M1	2830		2830
1	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO LATO VENTOLA 6338 M/C3	2180		2180
0		TEMPO DI CONSEGNA: 7-10GG D.O.S.I.	#Errore		0 Tot.
			Totale preventivo	€ 9.900,00 + I.V.A.	9655,50

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.

Letto, approvato e accettato
 S.S. 93 KM 76 - 85022 BARILE (PZ)
 Tel. 0772 770768 - Part. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.