



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 10/11/2018

Spett.le

CEMP SRL

VIA PIEMONTE 16

20030 SENAGO

(MR)

Verbale n° 25092010

Motore n° 5000014325

Matricola

Comm. n° 20180693

Specifiche: MOTORE CEMP ELECTRIC MOTOR AB70 280S 4 A - Exd IIB T4Gb IP55 -GIRI VARIABILI
N.1407726010 KW.0,58/75 G/min 148/1481 V220/380 A38,59/140,93 - Kg.875 -0722 CESI
08ATEX012Xn1407726010y14

Cuscinetto L.C.: 6316 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 2RS/C3

NOTE:


Colauda a vuoto: 380 Volt, 43.7 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.38	>1999
FASE V	0.39	>1999
FASE W	0.39	>1999

Temperatura collaudo: 15°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.35

Lato Opp. Comando: 0.35

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 GRUP2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI