



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO - MR

Consuntivo n° 0693 del 08/10/2018

02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 30/18	Data Vs. DDT: 05/10/2018	Altri Rif.: DA DEPOSITO ENI POMEZIA		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014325	MOTORE CEMP ELECTRIC MOTOR AB70 280S 4 A - Exd IIB T4Gb IP55 -GIRI VARIABILI N.1407726010 KW.0,58/75 G/min 148/1481 V220/380 A38,59/140,93 - Kg.875 -0722 CESI 08ATEX012Xn1407726010y14			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA E TRASFORMAZIONE IN IP66 DURANTE TUTTE LE FASI DI LAVORO SONO STATI FOTOGRAFATI TUTTI I PUNTI ESSENZIALI QUALI INDOTTO, STATORE, CUSCINETTI CON SIGLA VISIBILE, MORSETTIERA, SEDI CALOTTE PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H+(1200°C) ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA SKF 6316 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA SKF 6316 2RS C3 RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	1685		1685



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO - MR

Consuntivo n° 0693 del 08/10/2018

02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
N.B. LISTA RICAMBI INVIATI DAL CLIENTE CON DDT133655423 IN
DATA 09/11/2018

TETTUCCIO PARAPIOGGIA COD.74100019V

Nr	1	ALLINEAMENTO MOTORE PRESSO IL DEPOSITO ENI COME DA RAPPORTO DI LAVORO CONTROFIRMATO DAI TECNICI ENI E CHE ALLEGHIAMO AL CONSUNTIVO ANELLO TENUTA 80X100X10 A280 NBR+GR BASSE TEMP. COD.75480100102 GRANO CAVA ES.M10X1X10 PUNTA PIA BRUNITI COD.7861001101 VITE TBEI M10X15 ZN BIANCA 7380 COD.78040100151 Distanziale per parapioggia 12X17X93ZN BIANCO COD 74900030 VITE TT M8X11 CL4.8 UNI5731 COD.78130081101	1200	1200
----	---	--	------	------

Totale preventivo € 2.885,00 + I.V.A.

Consegna EFFETTUATA a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CEMP SRL

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.