R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO - MR

Offerta n° **0083** del **25/01/2019**

02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2/19 ENI SPA	Data Vs. DDT: 25/01/2019	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014474	MOTORE CEMP AB70 225M 4 3 EXD N.1407725005Y14 KW.45 1480G/min 84,39A 380V			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA E TRASFORMAZIONE IN IP66	1230		1230
		DURANTE TUTTE LE FASI DI LAVORO SONO STATI FOTOGRAFATI TUTTI I PUNTI ESSENZIALI QUALI INDOTTO, STATORE, CUSCINETTI CON SIGLA VISIBILE, MORSETTIERA, SEDI CALOTTE			
		PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE, IL MOTORE AVEVA ALL'INTERNO PRESENZA DI RUGGINE SIA SULLO STATORE CHE SULLE CALOTTE			
		ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
		DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA			
		REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H+(1200°C) ED ESSICAZIONE AL FORNO			
		SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6313-2RS1/C3HW DA VOI FORNITI			
		REVISIONE MORSETTIERA CON PULIZIA BULLONI DI SERRAGGIO CAVI E SMONTAGGIO ISOLATORI TROVATI ROVINATI SOSTITUITI CON I NUOVI DA VOI FORNITI			
		RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI			
		COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
		VERNICIATURA ESTERNA			
		REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO			

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Certified Rebuilder Electric Motors

Spett.le
CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO - MR

Offerta n° **0083** del **25/01/2019**

02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

Totale preventivo € 1.230,00 + I.V.A.

Consegna : PRESSO IL VS CLINETE ENI POMEZIA
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CEMP SRL

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.