



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO - MI

Offerta n° 0860 del 03/12/2019

02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 43/19	Data Vs. DDT: 02/12/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014834	MOTORE CEMP AB70 280S 4 N.1407726008y14 EXD IIB T4Gb IP55 G.1480 KW.75 V.380/660 A.141,5/81,73	KW.75	MOTORE DELLA POMPA 3C	N.1407726008y14

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA E TRASFORMAZIONE IN IP66 DURANTE TUTTE LE FASI DI LAVORO SONO STATI FOTOGRAFATI TUTTI I PUNTI ESSENZIALI QUALI INDOTTO, STATORE, CUSCINETTI CON SIGLA VISIBILE, MORSETTIERA, SEDI CALOTTE PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE, IL MOTORE AVEVA ALL'INTERNO PRESENZA DI RUGGINE SIA SULLO STATORE CHE SULLE CALOTTE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H+(1200°C) ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA SKF 6316 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA SKF 6316 2RS C3 SMONTAGGIO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI E SMONTAGGIO ISOLATORI TROVATI ROVINATI SOSTITUITI CON I NUOVI DA VOI FORNITI	1980		1980



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CEMP SRL
VIA PIEMONTE 16
20030 SENAGO - MI

Offerta n° **0860** del **03/12/2019**

02/94435467 PATTI 0294435484 Scalise

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI CON CHIUSURA INGRASSAGGIO CUSCINETTI CON GRANI DA VOI FORNITI, SOST. PARAOLI SULLE CALOTTE PARAGRASSO ESTERNI PER IMPERMEABILIZZAZIONE MOTORE DA VOI FORNITI

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA

MONTAGGIO TETTuccio ESTERNO E SOST. BULLONERIA COPRIVENTOLA DA VOI FORNITI PER TRASFORMAZIONE COMPLETA DEL MOTORE IN IP66, VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL ORIGINALE

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 1.980,00 + I.V.A.

Consegna 15 GG. DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 60 GG. D.F.F.M.

Validità :30 GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CEMP SRL

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.