



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

CILENTO S.P.A.

VIA CAMPO FELICE, SNC

81030 CELLOLE - CE

Offerta n° 0107 del 20/05/2022

Oggetto: Vi rimettiamo offerta per la seguente revisione del vs. alternatore

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 220101246	Data Vs. DDT: 08/02/2022	Altri Rif.: Rich. Sig. Cilento		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015636	GENERATORE SINCRONO TRIFASE 1000GFJS-3 N.MR11E000006 KW.1000 HZ.50 V.400 A.1804 PESO: 38000KG	KW.1000		N.MR11E000006

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	VERIFICA PRELIMINARE PRIMA DELLO SMONTAGGIO SMONTAGGIO DELLA MACHINA IN OGNI PARTICOLARE, CON MISURAZIONE DI TUTTE LE QUOTE DELLE SEDI CHIAVETTE ALBERO TEST ELETTRICI STATICI PRIMA DELLO SMONTAGGIO COME DA CORDI CON IL VS. UFFICIO TECNICO LAVAGGIOE ED ASCIUGATURA AL FORNO TERMOVENTILATO PER ELIMINAZIONE AGENTI INQUINANTI DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE SIA DELLO STATORE CHE DEL ROTORE CON VERNICI E RESINE IN CLASSE DI ISOLAMENTO H(180C°) RICOSTRUZIONE ISOLANTI PER BLOCCAGGIO BOBINE DELLO STATORE DELLA ECCITATRICE CON NASTRATURA E CARTONE ISOLANTE IN CLASSE H. PERCHE' USURATI COLLAUDO DELGLI AVVOLGIMENTI ROTORICI CON SURGE- TEST A 2 E+1000, CONTROLLO ISOLAMENTO SIA IN C.A CHE IN C.C., CONTROLLO DELLA QUALITA' DEGLI ISOLANTI RICOSTRUZIONE SEDI CALOTTE SU ENTRAMBI I LATI DELL'ALTERNATORE, RETTIFICA E RIPRISTINO PARAGRASSO ESTERNO CUSCINETTO 6322 EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO ISO21940 E RILASCIO DI CERTIFICAZIONE FORNITURA E E SOSTITUZIONE MMOLE PRECARICO CUSCINETTO 6326, RICOSTUITE COME DA CAMPIONE FORNITURA E MONTAGGIO SONDE DI TEMPERATURA SU ENTRAMBE LE SEDI CUSCINETTI MONTAGGIO ED INGRASSAGGIO CUSCINETTI DA VOI FORNITI 6322C3 E 6326C3 RIMONTAGGIO COMPLETO DELLA MACCHINA, VERNICIATURA ESTERNA SECONDO VS. RAL E REDAZIONI VERBALI ***** ***** N.B. COME GIA AVVISATO TELEFONICAMENTE L'ALTERNATORE LO PROVEREMO SOLO STATICAMENTE	4700		4700



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

CILENTO S.P.A.
VIA CAMPO FELICE, SNC
81030 CELLOLE - CE

Offerta n° 0107 del 20/05/2022

0	IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLOFFERTA V VERRA ADDEBITATO UN IMPORTO FORFETTARIO DI €.450,00 PER LA STESURA DELL'OFFERTA	#Errore	0
---	---	---------	---

Totale preventivo € 4.700,00 + I.V.A.

Consegna :10/15 GG LL .I. DAL VS. ORDINE
con trasporto a VOSTRO carico

Modalità di pagamento: R.D. VISTA FATTURA

Validità:10GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CILENTO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.