



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 30/10/2017

Spett.le

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE

STAMPAGGI

NUOVA STRADA CONSORTILE

84084 FISCIANO

(SA)

Verbale n° 9722

Motore n° 5000013805

Matricola

Comm. n° 20170701

Specifiche: MOTORE ASIROBIGON GH160L N.6303860686 KW.76 2320G/min Va400 Aa2,11 Ve323,2 Ae3,25 cuscin.NU212 cuscin.6208 2Z

Cuscinetto L.C.: NU212 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON NC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	76

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 36

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2000

DBC: 2000

DBM: 2000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3	246	3,2/578
	200	3.8	248	3.2/1165
	400	5.4	249	3.2/2328

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3	251	3.2/583
	200	3.7	253	3.2/1168
	400	5.6	254	3.2/2330

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI