



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 14/06/2017

Spett.le

CMS SPA CARPENTERIE MECCANICHE
STAMPAGGI

NUOVA STRADA CONSORTILE

84084 FISCIANO

(SA)

Verbale n° 9574

Motore n° 5000013062

Matricola 63040.6076.7.2003

Comm. n° 20160340

Specifiche: MOTORE ASI ROBICON GH160M N.63040.6076.7.2003 KW.58 G.2150 V.400 A.162 Ve.327,1 Ae.3

KW.58

Cuscinetto L.C.: NU212TVP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	75

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: 1200

Armat.: 1150

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2050

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2050

DBC: 2050

DBM: 2050

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.7	225	3/505
	200	3.2	227	3/1020
	400	4.3	230	3/2050

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.6	231	3/506
	200	3.2	232	3/1023
	400	4.3	234	3/2052

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO