



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

COGEME ITALIA s.r.l.
S.S. PADANA VERSO VERONA, 6
36100 VICENZA - VI

Offerta n° 0794 del 06/11/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 001301	Data Vs. DDT: 06/11/2019	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014805	MOTORE SIEMENS 1PH7131-2NF32-0BK0 N.YFV944401910005 KW.13 G.1750 V.398 A.24 CODE.406	KW.13	CODE.406	N.YFV944401910005 05

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA STATO MOTORE CON SURGE-TEST A 1,5 KV IN C.A. E PROVA DI RIGIDITA' DIELETTRICA A 1 KV IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE AVVOLGIMENTO CON VERNICIATURA ISOLANTE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 REVISIONE VENTILATORE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6210 2RS/C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6310 2RS/C3 SOSTITUZIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO ERN 1387-2048 RIMONTAGGIO COMPLETO VERIFICA STATO MOTORE CON SURGE-TEST A 1,5 KV IN C.A. E PROVA DI RIGIDITA' DIELETTRICA A 1 KV IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	1230		1230

Totale preventivo € 1.230,00 + I.V.A.

Consegna 1 giorno lavorativo

Trasporto a VS. carico

Modalità di pagamento: R.D.30GG. D.F.F.M.

Validità 30 giorni dalla presente

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

COGEME ITALIA s.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.