



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 21/03/2017

Spett.le

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO

CORSO MATTEOTTI, 101

04100 LATINA

( LT )

Verbale n° 9498

Motore n° 5000013499

Matricola 35763.05.05

Comm. n° 20170033

Specifiche: MOTORE BROWN BOVERI VEPP 315 SR4 N.35763.05.05 KW.160 G.1470 V.400 A.297 HZ.50

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6320/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

## NOTE:


Collaudo a vuoto: 400 Volt, 23 Ampere, 1500 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurata 222 Ohm.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0.03                      | >1999                       |
| FASE V | 0.03                      | >1999                       |
| FASE W | 0.03                      | >1999                       |

Temperatura collaudo: 13.5°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK**  
Altro: **OK**

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4 mm/s

Lato Opp. Comando: 0.4 mm/s

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 21  
DBC: 4  
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21  
DBC: 3  
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500  
DBC: 1500  
DBM: 1500

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI