



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO
CORSO MATTEOTTI, 101
04100 LATINA - LT

Offerta n° 0249 del 09/04/2019

Oggetto: REVISIONE MOTORE BBC VEPP315SR4 MATR.FL949205 KW.160

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:
----------	---------------	-------------

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		IL MOTORE IN OGGETTO IN FASE DI SOPRALLUOGO DAVA UN ISOLAMENTO A 1000 VOLTS. IN DC SUPERIORE AI 1999 MEGOHMS TALE DA NON FAR SUPPORRE DISPERSIONI VERSO TERRA. PER QUANTO RIGUARDA LA CONTINUITA' NON RISULTANO INTERRUZIONI DI FASE CHE PERO' NON DANNO CERTEZZA SULLA EVENTUALE PRESENZA DI CORTO CIRCUITI DI FASE O TRA LE FASI, CHE SONO PROVE CHE HANNO UNA VALENZA TECNICA REALE SOLO A MOTORE SMONTATO. PERTANTO SARA' NOSTRA CURA E NELLA MASSIMA CELERITA' PROVARE IL MOTORE SUBITO DOPO CHE CI SARA' CONSEGNATO E QUINDI FORMULEREMO L'EVENTUALE OFFERTA DI RIPARAZIONI NON QUOTATE NELLA PRESENTE. SOTTO DESCRITTA L'OFFERTA PER LA REVISIONE ELETTRICA IPOTIZZABILE DOPO IL SOPRALLUOGO.			
Nr	1	SMONTAGGIO E LAVAGGIO CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO RILEVAZIONE EVENTUALI GUASTI SIA ELETTRICI CHE MECCANICI SECONDO LE NOMATIVE E TABELLE DI RIFERIMENTO DEI "CERTIFIED REBUILDER ELECTRIC MOTORS" SKF MISURA ISOLAMENTO CON TENSIONE APPLICATA PARI A 2E+1000 IN C.C. MISURA DELL'INDICE DI POLARIZZAZIONE MISURA DELL'IMPEDENZA DI FASE E MISURA DELL'INDITTANZA DI FASE MISURA DELLA RESISTENZA DI FASE MISURA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.A. A 2E+1000 - MISURA AD IMPULSI NORMALIZZATI PER VERIFICARE LA QUALITA' DEGL'ISOLANTI DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO. DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON VERNICI IN CL.H (T°=180) ED ED ESSICCAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO VERIFICA DELLA MORSETTIERA VERIFICA DELLA GABBIA E DEGLI ANELLI ROTORICI EQUILIBRATURA DEL ROTORE CON E SENZA GIUNTO SECONDO LE SPECIFICHE ISO 1940 FORNITURA E MONTAGGIO DEI N.2 CUSCINETTI 6320/C3 MONTAGGIO COMPLETO DELLA MACCHINA CON SOSTITUZIONE DELLA BULLONERIA	1300		1300



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO
CORSO MATTEOTTI, 101
04100 LATINA - LT

Offerta n° **0249** del **09/04/2019**

VERIFICA RUMOROSITA' CUSCINETTI A MEZZO A MEZZO
ENVELOPE FINO A 1600 Hz
MISURA DELLE VIBRAZIONI A 1000 GIRI CON L'ANALIZZATORE
DI VIBRAZIONI
VERNICIATURA SECONDO RAL ORIGINALE
COLLAUDO DEL MOTORE A 1000 GIRI SENZA CARICO A PIENA
TENZIONE
COLLAUDO PRESSO LA VS. SEDE SOTTO CARICO ENTRO 15GG.
DALLA CONSEGNA
DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEI CERTIFICATI

Totale preventivo € 1.300,00 + I.V.A.

Consegna; 5 GG. LL.D. RIC. VS ORDINE
TRASPORTO GRATIS

Modalità di pagamento: R.D. 60GG. D.F.F.M.

Validità : 30GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.