

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

LATINA - C.so G. Matteotti, 101

C.F. 91168270592

Tel. 0773 46641 – 0771 5391

E-MAIL: consorzio@bonifica.latina.it

PEC: consorzio.bonifica.latina@pec.it



CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: Riparazione urgente motore n.5 – Impianto irriguo Centrale Sisto.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'appalto ha per oggetto i lavori di riparazione del motore n.5 a servizio dell'impianto irriguo collettivo Centrale Sisto.

I lavori rivestono carattere di urgenza in quanto il motore è indispensabile per garantire il servizio irriguo del comprensorio asservito dal suddetto impianto irriguo collettivo.

Pertanto, si chiede la migliore offerta tecnico economica; il motore ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- Marca Ercole Marelli - tipo MP 450L6S – matr. 840185;
- Potenza Kw 885 - Tensione Volt 6000 - giri/min 989 – massa Kg 3.450.

Per formulare il preventivo la ditta ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo e le verifiche di isolamento in situ.

Per il sopralluogo, da farsi entro e non oltre il giorno 29/04/2022, contattare il Capo Settore Impianti P.I. Domenico D'Antonio al recapito telefonico 335/1819891 o in alternativa il collaboratore tecnico P.I. Michele Giordani al numero 335/1819919.

Il motore è visionabile c/o l'Impianto Irriguo Centrale Sisto, sito nel Comune di Terracina in via Lungo Sisto snc, coordinate GPS: 41°17'48.9"N 13°07'19.0"E.

Il preventivo dovrà contenere l'elenco di ogni singola lavorazione offerta e singolarmente quotata.

La migliore offerta sarà positivamente valutata oltretutto sul prezzo anche sulla tipologia di ricambistica offerta (parti di ricambio originali) e sulla tempistica di riparazione e riconsegna.

L'importo offerto dal partecipante in sede di gara, è da intendersi comprensivo delle spese di trasporto franco impianto indicato dall'Amministrazione, di ogni onere accessorio e tributo, ed è remunerativo di ogni attività ed in nessun caso potranno essere addebitati all'Amministrazione oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nell'espletamento dell'intervento.

In particolare esso sarà remunerativo nel suo complesso, e di ogni spesa, principale ed accessoria, necessaria alla corretta esecuzione degli interventi.

Tutte le spese (imposta di bollo e registrazione in caso d'uso), nonché tasse e contributi comunque connessi e conseguenti al presente contratto ed all'esecuzione della prestazione sono a carico dell'aggiudicatario.

2. LUOGO DI CONSEGNA

Il ritiro e la riconsegna del motore sono a carico della ditta aggiudicataria, c/o l'Impianto irriguo Centrale Sisto, sito nel Comune di Terracina in via Lungo Sisto snc, coordinate GPS: 41°17'48.9"N 13°07'19.0"E.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il tempo massimo per l'espletamento della fornitura richiesta è di 10 giorni dalla data di stipula contrattuale o comunicazione di affidamento.

4. TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Fatte salve le dovute verifiche circa la regolarità contributiva dell'Appaltatore (acquisizione di regolare D.U.R.C.), l'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione del corrispettivo a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione di regolare fattura.

I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'emissione della fattura potrà avvenire successivamente al collaudo di prova del motore e dovrà essere fornita documentazione comprovante le misure di isolamento ed i test eseguiti a seguito della riparazione, in conformità alle vigenti normative di settore.

La **fattura elettronica**, emessa dall'Appaltatore all'indirizzo e-mail pec dell'Ente consorzio.bonifica.latina@pec.it e Codice Fiscale: 91168270592), dovrà indicare il codice CIG, gli estremi della stipula contrattuale o della deliberazione di affidamento, oltre a:

Codice Univoco: 97WPT1;

Codice Interno: Area_Tecnica_LT.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Luca GABRIELE.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il P.I. Domenico D'ANTONIO.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Luca GABRIELE)