



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 24/08/2017

Spett.le
 CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI
 VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156
 00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)

Verbale n° **9635** Motore n° **5000013771** Matricola
 Comm. n° **20170641** Specifiche: MOTORE SENZA TARGA KW.227

KW.227

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6315/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	15.5	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: _____ Compensazione: _____	[Empty Box]	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: _____ Collett.: _____

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____	Tipo Spazzola: EG389	Grado di vibrazione: 2.5
Riple: _____	Q.tà spazzole: 16	Lato Comando: 0.5
Nm Motore: _____	Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 40	Lato Opp. Comando: 0.5
Nm Freno: _____		Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 20	DBI: 19	DBI: 1000
	DBC: 5	DBC: 3	DBC: 1000
	DBM: 15	DBM: 14	DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.1	100	6.5/535
	200	6.9	102	6.5/1050
	400	9	103	6.5/2116

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.1	104	6.5/535
	200	6.8	105	6.5/1048
	400	8.9	105	6.5/2118

SURGE TEST ESITO
2Vn+1000 OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI