



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/08/2017

Spett.le
CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156
00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)

Verbale n° **9621** Motore n° **5000010089** Matricola **912406012**
Comm. n° **20170605** Specifiche: MOTORE COMELMAR EFACEC BF4250M4 4 B3 N.912406012 KW.55 G.1485 V.380 A.106

KW.55

Cuscinetto L.C.: NU314ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 30.5 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999
Temperatura collaudo: 30°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI