



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 24/08/2017

Spett.le

CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI

VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156

00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (RM)

Verbale n° 9634

Motore n° 5000013772

Matricola 95597

Comm. n° 20170642

Specifiche: MOTORE COMELMAR LDC132L N.95597 KW.22,8 G/min1600 Varm440 Aarm58 Vecc220 Aecc36,3

KW.22,8

Cuscinetto L.C.: 6210 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

NB: Il motore viene riconsegnato senza spazzole.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	33	Indotto: 1200 Eccitazione: 1300 Armat.: 1200 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: 10 x 25 x 32 Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: EG319P	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.3 Lato Opp. Comando: 0.3 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 1000

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.8	206	6.3/371
	200	2.2	207	6.3/736
	440	2.7	209	6.3/1626

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.8	210	6.3/375
	200	2.2	212	6.3/732
	440	2.6	213	6.3/1625

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO