



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 04/08/2017

Spett.le

CONSORZIO CARTIERE IN TIVOLI

VIA NAZIONALE TIBURTINA, 156

00010 VILLA ADRIANA - TIVOLI (FR)

Verbale n° 9616

Motore n° 5000013697

Matricola GT-3531

Comm. n° 20170490

Specifiche: MOTORE MARELLI G3C132/LK COD.G3C136EAAZ000 N.GT3531 KW.22,8
G/min1600/1850 Varm440 Aarm60 Vecc220 Aecc3,5-2,5 - - -

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.8	49.5

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK
Riparato: OK
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P
Q.tà spazzole: 8
Mis. spazzole: 10 x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5
Lato Comando: 0.4
Lato Opp. Comando: 0.4
Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 13
DBC: 5
DBM: 15

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13
DBC: 3
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.3	176	3.5/385
	200	1.5	178	3.5/793
	440	2.2	180	3.5/1638

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.3	181	3.5/384
	200	1.5	182	3.5/798
	440	2.2	182	3.5/1632

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI