



## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
email: amministrazione@rem-motori.it  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCLAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

ACCREDITED

Spett.le

ELETT.R.A. S.r.l.  
C.da Cembrina Zona Ind.le  
85059 VIGGIANO - PZ

Offerta n° 0754 del 29/09/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 1465ENI	Data Vs. DDT: 26/09/2014	Altri Rif.: COMMESSA 332A62		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012280	MOTORE ANSALDO EEXd IIB T3 ET500W4 N.68605 ANNO 2000 KW.600 G.1485 V.6000 A.66,8 HZ.50+/-2% PESO KG.3900	KW.600		68605

Dettagli tecnici e costi preventivati.


UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		<p>Revisione Motore da precedente offerta 0630 c.s.:</p> <p>Smontaggio del motore in ogni particolare, lavaggio ed essiccazione al forno, verifiche meccaniche di ogni particolare, collaudo con surge test dello statore alla tensione nominale. Prova rigidità dielettrica a <math>2e+1000</math>, prova isolatori morsettiera a <math>2e+1000</math> in c.a., verifica delle legature statoriche, verifica delle biette statoriche, controllo della gabbia rotorica, doppio ciclo di impregnazione e cottura al forno con vernici in classe H(180°C), controllo di eventuali scaldiglie e pasticche termiche, Equilibratura rotore secondo ISO1940 e rilascio certificazione. Rimontaggio completo della macchina e verniciatura esterna secondo ral da voi indicato</p> <p>Per una corretta valutazione dello stato dell'avvolgimento consigliamo di effettuare le seguenti Prove DLA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO R.I. Riferimento norme UQ602011C</li><li>•DETERMINAZIONE DELL' INDICE DI POLARIZZAZIONE I.P. Riferimento norme IEEE STD 43-2000</li><li>•MISURA DELLA TANGENTE DELL' ANGOLO DI PERDITA DIELETRICA " Tg delta " NELL' ISOLAMENTO DEGLI AVVOLGIMENTI E DELLA SUA VARIAZIONE DELTA Tg delta IN FUNZIONE DEI VALORI DI TENSIONE 0.2 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – Vn (Vn :TENSIONE NOMINALE DELLA MACCHINA)</li><li>•MISURA DELLA CAPACITA' IN pF DEGLI AVVOLGIMENTI RISPETTO ALLA MASSA IN FUNZIONE DEGLI STESSI VALORI DI TENSIONE PRESENTI NEL PUNTO PRECEDENTE Riferimento norme IEEE286 e IEC 60894</li><li>•PROVA DI TENSIONE APPLICATA VERSO MASSA A.T. cc V fase x 1,7-20% Riferimento norme UQ602010C</li><li>•CONTROLLO EQUILIBRIO FASI TRAMITE RESISTENZA OHMICARiferimento norme UQ602012C</li></ul>			



## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Spett.le

ELETT.R.A. S.r.l.  
C.da Cembrina Zona Ind.le  
85059 VIGGIANO - PZ

Offerta n° 0754 del 29/09/2014

lavori supplementari non previsti nella precedente offerta 0630 come segue:

Nr	2	cuscinetti NU224M1C3 FAG	1022	60%	817,6
Nr	1	cuscinetto 6224 M/C3 FAG	1119	60%	447,6
Nr	1	riparazione sede cuscinetti NU224 + 6224 sulla calotta, riparazione convogliatore paragrasso lato puleggia, riparazione sede ventola e chiavetta sull'albero, riparazione ventola con saldatura e boccola nuova	980		980

Totale preventivo € 6.345,20 + I.V.A.

Consegna con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.30GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

 **Elett.r.a.** S.r.l.  
ELETTRA S.r.l.  
Tel. 0775 350704 - Fax 0775 350717  
C.da Cembrina - Zona Ind.le - 85059 VIGGIANO (Pz)  
P. Iva 00832700769

R.E.M. s.r.l.





Il trasporto del motore sarà a carico del cliente.

Predisporre DDT intestato ad elett.r.a. con destinazione ENI SpA - DIME c/o MAGAZZINO C.I.S.B. Zona Ind.le di Viggiano.

