



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 20/10/2016

Spett.le
ELETTROSTART S.R.L.
VIA FERRUCCIA
03010 PATRICA (FR)

Verbale n° 9349 Motore n° 5000012763 Matricola 26328
Comm. n° 20160776 Specifiche: MOTORE BRUSATORI MP64 N.26328 COD.MP0643056460 G.2000 V.160 A.26,20-104,80

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.5		Indotto: 33 Eccitazione: _____ Armat.: _____ Compound: _____ Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 18°C

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: 10.8 a 1000 Giri Riple: 0.3Volt Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: G152A Q.tà spazzole: 4 Mis. spazzole: 9 x 19 x 22	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.3 Lato Opp. Comando: 0.3 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 11 DBC: 5 DBM: 14	DBI: 9 DBC: 3 DBM: 13	DBI: 1000 DBC: 1000 DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
13	100	1.1		- /1200
20.6	160	1.3		- /1920

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
13	100	1.1		- /1200
20.7	160	1.3		- /1925

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO