**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
email: produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO
MOTORE C.C.**COMMESSA N° **0605**

CLIENTE

FUT (CASSINO)

Matr.

576445401

N° REM

12205

MARCA

HASKAWA

TIPO

GBDR-K280BN

GIRI

1750

Protezione

Mot.

KLIKOMAT C

N° POLI

VOLTS A.

440

A Armatura

452**185**

KW/HP

VOLTS E.

150

A. Eccitazione

12,5

CUSC. L.C.

NJ 322

Nm. Mot.

Nm. Freno

Data

CUSC. L.O.C.

6316**RESISTENZA
ARMATURA Ω ALLA
TEMPERATURA
20°C****0,22****RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°C****7,52****ISOLAMENTO VERSO
MASSA M Ω**

INDOTTO

1888

ECCITAZ.

1888

ARMAT.

1888

COMP.

megger
volts

1000

**PROVA RIGIDITA' V
PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10**Ind.-
campi

Ripar.

Revis.

collett

SI**PROVA TACKO****V. 69**RIPLE **4****1000 g/m**

Nm Motore

Nm Freno

Quantità

16

Misura

10410x32K40

Tipo spazzola

C108**Vibrazione
macchina mm/sec.**

mm/sec. max 6,3

L. COMANDO

1,6

L. OPP.COMANDO

1,3

GIRI/Min

1820**PROVE ELETTRICHE****Rotazione oraria**

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

100**5,8****90****1211409****200****9,6****90****1211833****440****11,5****90****1211820****CUINETTO SPM**

L. COMANDO

DBI

L. OPP.COMANDO

DBI

GIRI/Min

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

dbc

dbm

< 10

< 20

DBC

3

DBC

3**1820****100****5,8****90****1211409****200****9,6****90****1211833****400****11,5****90****1211820**

DBM

18

DBM

9**1820****400****11,5****90****1211820****SURGE TEST****2 volte V+1000****✓ 2000****ESITO****OK****NOTE**

Collaudatore

GIANNI

Data

13/08/2014

R.E.M. S.R.L.
 VIA FERRUCCIA 18/B
 03010 PATRICA (FR)
 TEL - FAX 0775/830116

CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA

BI

CLIENTE FIAT GROUP. (CASSINO)

ROTANTE DA EQUILIBRARE

TIPO INDATO X Motore YASKAWA TPG-BDR-K 280 BD N° ser. 12205

PESO P= 450 Kg

VELOCITÀ DI SERVIZIO n= 1750 g/l' Velocità di equilibratura n= 496 g/l'

EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC

GRADO DI EQUILIBRATURA


SECONDO ISO N.1940 2,5

METODO DI CORREZIONE

AGGIUNGENE

TOLLERANZA

IN GR. 24 - 38



A= 150
 B= 740
 C= 65
 R1= 130
 R2= 80

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>42</u>	IN GR. <u>29</u>		IN GR. <u>14</u>	IN GR. <u>5</u>

NOTE

EQUILIBRATO CON PULVERE

PATRICA (FR) 11/08/2014

L'ESECUTORE Dr. Bontà