



Pratola Serra, 02 settembre 2014

- Specifica Tecnica -

N° ZL/01/14 del 02 settembre 2014




Oggetto: Fornitura schede elettroniche aventi funzione di batteria tampone

Fornitura di n°50 schede elettroniche aventi funzione di batteria tampone da inserire su rack PLC Siemens installati sulle macchine utensili dello stabilimento di Pratola Serra.

La singola scheda deve essere costituita da:

- Circuito stampato 160x230 doppia faccia
- Componenti per caricabatterie lithium 3000 Mah
- Connettore Pancon (64 o 96 poli)
- Batteria ioni di litio 5V
- Pannello frontale per montaggio su rack completo di viti

Di seguito alcune foto della scheda campione: tale campione è a disposizione nel laboratorio elettronico dello stabilimento per poter essere visionata e rilevata.



Si richiede garanzia di 24 mesi per ogni singola scheda.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, cordiali saluti.

L. Zanchelli