



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 31/08/2017

Spett.le
FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10
83039 PRATOLA SERRA (AV)

Verbale n° **9643** Motore n° **500009851** Matricola **348284**
Comm. n° **20170590** Specifiche: MOTORE ABB RNCC450LB2 B3 ASYN N.348284/1992 KW.1050 G.2969 V.6000 A.115,8

KW.1050

Cuscinetto L.C.: 6319/C4

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 770 Volt, 7.6 Ampere, 2986 Giri.

Il motore monta portezione termica del tipo PT100. N° 6 Sonde sugli avvolgimenti e N° 2 Sonde una per ogni lato sui cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5732	>1999
FASE V	0.5732	>1999
FASE W	0.5732	>1999

Temperatura collaudo: **25°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **2986**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **26**
DBC: **4**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **26**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2986**
DBC: **2986**
DBM: **2986**

SURGE TEST
6000Volt ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI