

Prot. n° 2/2020

Pratola Serra 06/02/2020

Oggetto: PROVE ELETTRICHE NON DISTRUTTIVE
MOTORI 6 KV

Il lavoro consiste nell'eseguire le prove elettriche su n.7
motori elettrici 6 KV.

Le prove dovranno essere eseguite secondo la norma
CEI IEC 60034-30-1.

Le prove da eseguire su tutti i motori sono:

- INDICE DI POLARIZZAZIONE
- RESISTENZA DI ISOLAMENTO
- FATTORE DI PERDITA TANGENTE DELTA
- FATTORE DI PERDITA CAPACITA'
- SCARICHE PARZIALI
- RIGIDITA' DIELETTRICA



Jeep



Le prove vanno eseguite in giorni di fermo produttivo o
festivo.

Tutte le operazioni di slacciamento cavi e ripari è a carico
della ditta esecutrice del lavoro.

Il lavoro va eseguito in stabilimento.

La strumentazione dovrà essere corredata di certificato di
taratura.

Alla fine delle misure, dovrà essere rilasciata una
relazione sui risultati ottenuti per ciascun motore.

G.SPISSO