



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

FIMET

Agente – Distributore per il LAZIO

All'attenzione di / to: Sig. Caliano Antonio
Società/ Company: FMA S.R.L.
Paese / Country: Avellino (Av)

Alla cortese att. ne del Sig. **Caliano Antonio**

Patrica li 27 Marzo 2007

Oggetto: Riparazione pompa Travaini

Come già spiegato telefonicamente le invio il disegno in sezione della pompa Travaini che dovrebbe essere quella da Voi inviataci in riparazione con DDT 435594 e vs. Richiesta 76562 RA-1517. Dato che la pompa era sprovvista di dati identificativi e nonostante il nostro Sig. Spaziani ve li abbia richiesto più volte, gli è stato risposto che non sono in vs. possesso, per cui attraverso l'interessamento del Sig. Diasutti della Travaini abbiamo supposto che la pompa fosse quella in oggetto. Si è risaliti al disegno allegato attraverso foto e misure sia della girante che delle bocche di aspirazione e mandata. Inoltre la Travaini ci ha comunicato che la pompa a girante arretrata può avere diverse caratteristiche date dal diametro della girante che partendo dal Dm. Max di 134mm viene fornita a seconda delle prestazioni richieste dal cliente finale. Per cui per poter stabilire se le prestazioni sono o non sono adeguate alle vs. esigenze sarebbe opportuno che Ci vengano fornite. Vi informiamo che la girante all'interno della cassa di aspirazione della pompa quando ci è arrivata aveva un Diametro esterno pari a 90 mm da Noi non modificato e non presentava segni di particolare usura. Dato che il suo diametro, variabile, determina le prestazioni non è possibile sapere da parte nostra, se con questo diametro le prestazioni che voi desiderate e a Noi mai specificate, possano o non possano essere sufficienti.

Disposti a qualunque chiarimento, porgiamo distinti saluti

R.E.M. s.r.l.

Carlo Spaziani