




Date/Time 14/04/2022 12:26:34

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 12/04/2022 14:30:58

G.T.POLIFILM\COMPRESSORI\COMPRESSORE E\COMPRESSORE\M1A\1065 SPETTRO
ACCELERAZIONE 3200 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 197,75	(198,00) 1. Ingranamento 1. St. VITE COMPRESSORE
	Y [m/s ²]	= 2,256	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,14	

Data	Ora	Evento	Commento
14/04/2022	12:24:40	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2910, nuovo rif. 2970.
14/04/2022	12:24:03	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2980, nuovo rif. 2910.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

14/04/2022 12:26:34

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	395,63	2,432
2	197,75	2,256
3	1582,25	1,132
4	1582,88	1,101
5	593,38	1,037
6	1384,50	0,739
7	988,88	0,696
8	1385,13	0,608
9	1581,75	0,598
10	989,38	0,567