




CENTRALE EDISON PRESENZANO\VENTILATORI\VENTILATORE SCR10 AN001\VENTILATORE 8 PALE\V1H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 05/12/2024 12:40:02	Macchina	VENTILATORE 8 PALE
	Y [mm/s]	= 2,48	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	55 kW
			Velocità	2975 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
05/12/2024	13:36:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 05/12/2024 12:40:02