



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

ACCREDIA

L'UNITE ITALIANA DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/05/2016

Spett.le

HEINZ ITALIA S.P.A.

VIA SAN BOVIO, 1/3 EDIFICIO Y"

20090 SEGRATE

(MI)

Verbale n° 9138

Motore n° 5000011398

Matricola 3522 F4

Comm. n° 20160313

Specifiche: MOTORE EL.POWER ENG. XNC2A N.3522 F4 HP.3 G,1500 V,300 A,8,6 Ve.350 Ae.0,33

NOTE:

Il motore monta cuscinetti: Lato Comando: CJ11/4 2RS. Lato opposto Comando: 6304/2RSC3

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1,6	1020	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: _____ Q.tà spazzole: 2 Mis. spazzole: 12,5 x 16 x 32	Grado di vibrazione: 2,5 Lato Comando: 0,4 Lato Opp. Comando: 0,4 Giri/min.: 1500

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 15 DBC: 4 DBM: 13	DBI: 12 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 1500 DBC: 1500 DBM: 1500

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,3	250	0,25/538
	200	0,4	255	0,25/1083
	300	0,5	262	0,25/1608

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,3	265	0,25/535
	200	0,4	270	0,25/1085
	300	0,5	273	0,25/1605

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO