




HENKEL\Nuovo Area\VENTILATORE DI CODA 43V04\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 07/05/2024 09:06:51	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 4,01	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo1 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	500 kW
			Velocità	993 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
07/05/2024	09:34:01	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 07/05/2024 09:06:51