REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR

Date/Time	07/05/2024 12:19:02	Page 1 of 2

Data e ora della misurazione07/05/2024 09:18:43

HENKEL\Nuovo Area\VENTILATORE DI CODA 43V04\VENTILATORE\V1H\1062 SPETTRO ACCELERAZIONE 3200 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(97,41) BPFO
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 993	
RMS	Y [m/s²]	= 1,20	

Data	Ora	Evento	Commento
07/05/2024	12:18:09	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 847, nuovo rif. 821.
07/05/2024	12:17:57	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 821, nuovo rif. 847.
07/05/2024	12:16:03	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 822, nuovo rif. 821.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR

07/05/2024	12:15:55	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 820, nuovo rif. 822.
07/05/2024	12:15:47	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 825, nuovo rif. 820.
07/05/2024	12:14:54	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 836, nuovo rif. 825.
07/05/2024	12:14:42	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 840, nuovo rif. 836.
07/05/2024	12:14:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 845, nuovo rif. 840.
07/05/2024	12:14:27	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 847, nuovo rif. 845.
07/05/2024	12:14:06	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 993, nuovo rif. 847.
07/05/2024	11:19:27	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 989, nuovo rif. 990.
07/05/2024	11:19:16	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 980, nuovo rif. 989.
07/05/2024	11:19:01	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 993, nuovo rif. 980.
07/05/2024	11:18:39	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 847, nuovo rif. 993.
07/05/2024	11:14:09	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 993, nuovo rif. 847.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	688,00	0,371
2	194,75	0,325
3	705,38	0,222
4	663,13	0,201
5	702,13	0,198
6	691,25	0,190
7	677,13	0,172
8	2178,75	0,167
9	1376,13	0,163
10	114,63	0,134