

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/b - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345
email: produzione@rem-motori.it

**SCHEDA DI COLLAUDO
MOTORE C.C.**

COMMESSA N°.

0696

CLIENTE

H/820 ALUMINIUM SLIM

Matr.

58198

N° REM

10555

MARCA

ANSALDO

TIPO

6H355LK

GIRI

804

Protezione
Mot.

N° POLI

VOLTS A.

477520

A Armatura

185138

200

KW/HP

VOLTS E.

210

A. Eccitazione

27,6

CUSC. L.C.

6224C?

Nm. Mot.

10555

Nm. Freno

Data

CUSC. L.O.C.

6224C?

**RESISTENZA
ARMATURA Ω ALLA
TEMPERATURA
20°C**

1,5

**RESISTENZA
ECCITAZIONE Ω
ALLA
TEMPERATURA
20°C**

7,6

**ISOLAMENTO VERSO
MASSA M Ω**

INDOTTO

80

ECCITAZ.

1399

ARMAT.

80

COMP.

80

megger
volts

1000

**PROVA RIGIDITA' V
PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10**Ind.-
campi

Ripar.

Revis.

collett.

PROVA TACKO

V. /

RIPLE /

Nm Motore

Nm Freno

Quantità

12

Misura

12,5 + 12,5 x 32 x 50

Tipo spazzola

EG362

**Vibrazione
macchina mm/sec.**

mm/sec. max 6,3

L. COMANDO

0,8

L. OPP.COMANDO

0,4

GIRI/Min

600

PROVE ELETTRICHE**Rotazione oraria**

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

100

2,5

170

27 170

200

3,3

173

27 170

300

3,8

175

27 170

400

4,4

177

27 1630

CUSCINETTO SPM

L. COMANDO

L. OPP.COMANDO

GIRI/Min

Rotazione antioraria

DBI

DBI

600

V.tacho

V.a

A.a

Ve

Ae / GIRI

dbc

dbm

< 10

< 20

DBC

06

DBC

4

4

100

2,5

170

27 170

DBM

12

DBM

10

1

200

3,2

170

27 170

300

3,8

175

27 170

400

4,4

177

27 1630

SURGE TEST

2 volte V+1000

OK

ESITO

Buono

NOTE

Collaudatore

BAOZO

Data

25-08-11

R.E.M. s.r.l.Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

CERTIFICATO DI EQUILIBRATURA

BI

CLIENTE HENRO ALUMINIUM S.L.

ROTANTE DA EQUILIBRARE


TIPO ANSALDO GH355LK N° 58188 KW 200 N°REM 10555PESO P= 10002 KgVELOCITÀ DI SERVIZIO n= 904 g/l' Velocità di equilibratura n= 300 g/l'EQUILIBRATRICE USATA CEMB ZD 1000 TC

GRADO DI EQUILIBRATURA

SECONDO ISO N.1940 8,5

METODO DI CORREZIONE

TOLLERANZA

IN GR. 73-96A= 115
B= 550
C= 180
R1= 170
R2= 130

	SQUILIBRIO INIZIALE			SQUILIBRIO RESIDUO	
	SINISTRO	DESTRO		SINISTRO	DESTRO
	IN GR. <u>13</u>	IN GR. <u>18</u>		IN GR. <u>✓</u>	IN GR. <u>✓</u>

NOTE *

AZBRO PIZZO OK IN TOLLERANZA* SENZA CHIAVETTAPATRICA (FR) 23-08-11L'ESECUTORE Zeeshan