



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 13/07/2016

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 9215

Motore n° 5000013165

Matricola .E054/43374801002

Comm. n° 20160528

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA52062AA60-Z IM B3 200L N.E054/43374801002 KW.30 G.2945
V.380/660 A.53/31 N.SLIM 1541

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6212 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 18 Ampere, 2940 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 24
DBC: 5
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 24
DBC: 6
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
2V+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA