



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 27/07/2017

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 9605

Motore n° 5000013737

Matricola

Comm. n° 20170583

Specifiche: SOFFIANTE ELEKTRON SD740 MOTORE EN 60034-1 KW.5,5 2905G/min 360/440V 11/10,2A

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto:

400 Volt, 4.8 Ampere, 2932 Giri.

Il motore è arrivato in azienda senza il coprimorsettiera e viene riconsegnato senza coprimorsettiera.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.8	>1999
FASE V	1.8	>1999
FASE W	1.8	>1999
Temperatura collaudo: 28°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2932

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: 15
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15
DBC: 5
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI