



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° 0302 del 08/05/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 6140011128	Data Vs. DDT: 08/05/2019	Altri Rif.: 4550613281		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014572	MOTORE ELECTRO ADDA EG280M-4 N.A408009 KW.90 G.1485 V.400/690 A.157,6/92,3 N.SLIM 1610	KW.90		A408009

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
	0	RIPARAZIONE MOTORE FUORI STANDARD	#Errore		0
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO IN CLASSE H CON VERNICIATURA AL FORNO CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE SOSTITUZIONE DELLE TERMICHE SOSTITUZIONE DELLA MORSETTIERA SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI	2480		2480
Nr	1	CUSCINETTO NU317c3			
Nr	1	6317/C3 VERIFICHE MECCANICHE E RICOSTRUZIONE PIEDE DI APPOGGIO PERCHE' MANCANTE E SEDE CUSCINETTO LATO GIUNTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA SOSTITUZIONE VENTOLA E RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.480,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. LL. DAL VS ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità:30 GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.