R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° **0397** del **14/06/2019**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 17	Data Vs. DDT: 14/06/2019	Altri Rif.:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014622	MOTORE MARELLI MACDA 736/2-8 B3 N.817824 KW.11/5,5 G.2920/720 A.23-17 CON GIUNTO STEARWS ELECTRIC COPR. TP.804E V.230 DC. AMP.0,3DC (DA RESTITUIRE SEPARATAMENTE)	KW.11/5,5		817824

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	si restituisce il giunto smontato come da accordi con l'ufficio tecnico			
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	1620		1620
		RIPARAZIONE PARZIALE AVVOLGIMENTI A POLI 2 E A POLI 8, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI			
		6312C3 E NU312ECJC3 CON RIPARAZIONE SEDE CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO E RICOSTRUZIONE PARZIALE PARAGRASSO			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO			
		COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA			
		RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.620,00 + I.V.A.

Consegna EFFETTUATA
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.