

IMPIANTO:		MOTORE ELETTRICO		VAW slim S.p.A.	
APPLICAZIONE		INV.		CDC	
ROTAZIONE Nola		HP 30		H615	
TIPO:		COSTR.:	FORMA:	MAT.:	
UG 184/17-4		S. EMEUS	B3	623004	
POT.:		TENS.:	CORR.:	GIRI:	
22 KW		Vecchio	57 A	720-1800	
CUSCINETTI: Awt - NU 312		(551-16450)		PERIODICITÀ	
POST - 6309		(551-3600)		Eccezione Vecchio 115-13-3.5A	
DATA	5/12/2016-437-750 NOTE INTERVENTO				
11-9-00	Sof. cuminevoli e pettole				
	Tornio e unico collettore,				
	Pinnatolo				
25-9-00	Equilibrato da S40 su vch. 2185				
	Sof. lino i cuminevoli e tornio				
11-6-02	REC. Siorre Centrale S40 R.L. 26963				
15-1-05	Vernice completa fatta da S40 su				
	vch. 3438 Sof. lino cuminevoli, Tornio				
	ed equilibrato Pinnare in metallo				
3-3-2008	Sof. lino i cuminevoli e				
	Vernice in acciaio				
23-10-08	Atterrate				
19/11/15	Svuotato soft i cuminevoli in S40				
	e nuovo telo				
S/535					