




Date/Time 22/12/2022 12:00:38

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 20/12/2022 13:36:40

SLIM ALUMINIUM LATINA\VENTILATORE CAPPE FORNO TWIN CHAMBER\VENTILATORE\V2V\1066
SPETTRO ENVELOPE



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(19,25) Unbalance Unbalance
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 1,54	

Data	Ora	Evento	Commento
22/12/2022	12:00:28	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1155.



Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	19,25	0,304
2	0,25	0,138
3	38,50	0,119
4	128,25	0,093
5	77,25	0,092
6	641,75	0,087
7	115,75	0,084
8	41,25	0,080
9	53,00	0,080
10	173,75	0,079