



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 28/12/2016

Spett.le

IDROMODUL s.r.l.

ZONA IND.LE VIA ENRICO MATTEI, 42

81100 CASERTA

(CE)

Verbale n° 9395

Motore n° 5000013429

Matricola

Comm. n° 20161018

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER LSK1324VL10 N.720132/01 KW.36,8/3,68 G.1910/191 V.400/40
A.105/105 Ve.170/340 Ae.4,34/2,3

KW.36,8/3,68

Cuscinetto L.C.: NU 310E TVP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Spazzole fornite dal cliente.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,3	118

Temperatura collaudo: 11°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: -----

Riple: -----

Nm Motore: -----

Nm Freno: -----

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L56R

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (6,25+6,25)x25x30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1900

CUSCINETTO SPM

DBI: 21

DBC: 2

DBM: 12

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 1

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1900

DBC: 1900

DBM: 1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,2	280	2,3/468
	200	3,3	283	2,3/947
	400	3,7	285	2,3/1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2.2	287	2.3/470
	200	3.2	290	2.3/951
	400	3.7	291	2.3/1903

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
Jacopo Quattrocioche