



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/10/2017

Spett.le

IDROMODUL s.r.l.

ZONA IND.LE VIA ENRICO MATTEI, 42

81100 CASERTA

(CE)

Verbale n° 9689

Motore n° 5000013855

Matricola

Comm. n° 20170790

Specifiche: LEROY SOMER TP LSK2254CH10 N.23171400KB01 KW.181 1640G/min Varm440 Aarm438
Vecc180/360 Aecc7,9/3,93

Cuscinetto L.C.: NU317EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

NB: Si consiglia sostituzione spazzole al più presto.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.5	72.6

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: 10E

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 20 x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	4.2	281	3.9/375	
200	4.9	292	3.9/735	
440	7	294	3.9/1635	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
100	4.2	295	3.9/373	
200	4.9	297	3.9/738	
440	7	299	3.9/1632	

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI