



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 18/04/2017

Spett.le
IFIS S.p.A.
VIA P. IANNIELLO, 28
80027 FRATTAMAGGIORE (NA)

Verbale n° **9524** Motore n° **5000013402** Matricola **BN10013133010/0207**
Comm. n° **20160958** Specifiche: SOFFIANTE GARDER DENVER G200 2BH1810-7HH36 N.BN10013133010/0207 KW.11
G.2910 V.240/415 A.48,5/28

KW.11

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2 RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 17 Ampere, 2930 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo: **14°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2930**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO
DBI: **23**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2930**
DBC: **2930**
DBM: **2930**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI