



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 13/06/2016

Spett.le

IFIS S.p.A.

VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE

(NA)

Verbale n° 9170

Motore n° 5000013106

Matricola 155359-10500666

Comm. n° 20160428

Specifiche: VENTILATORE ZIEHL-ABEGG 155359-10500666 FN080-SDI.6N.V7P2 KW.2,1/1,15 G.860/620
V.400-/+10% HZ.50

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.2	>1999
FASE V	1.2	>1999
FASE W	1.2	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **860**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **14**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **14**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min
DBI: **860**
DBC: **860**
DBM: **860**

SURGE TEST
2Vn+100

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI